

측정결과 공고

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2024. 2. 15.>

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	상호(사업장 명칭)	동문건설 (주)	성명(대표자)	경주선, 이상주						
	소재지	서울특별시 영등포구 의사당대로1길 25, 하남빌딩 8층 (전화번호: 02-2239-1000)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
		44 m ²	54ABP m ²	74AB m ²	84P m ²	m ²	m ²			
	133 세대	16 세대	30 세대	86 세대	1 세대	세대	세대			
	사업계획 승인일		2020.05.22							
측정자	상호	(주)대한생활환경시험원	등록번호	제부측-실-3호						
	소재지	부산광역시 동래구 아시아드대로 255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907)								

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	10월 8일 13 : 35 (1hr)	101 동 701 호	남동향	59.9	3.5	970.3	261.9	347.2	142.7	밀폐 : 130.1 환기 : 11.6 (0)
	입주예정자 입회 여부									72hr
	2지점	10월 8일 13 : 42 (1hr)	101 동 1202 호	남동향	72.9	3.5	964.1	357.5	357.8	162.8
입주예정자 입회 여부									72hr	
3지점		10월 8일 14 : 12 (1hr)	102 동 304 호	남남향	90.8	1.0	846.0	225.9	244.4	227.6
	입주예정자 입회 여부									72hr
	평균				74.5	2.7	926.8	281.8	316.5	177.7

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 10 월 일

제출자 동문건설 (주) (서명 또는 인)

경기도 안산시장 귀하

첨부서류

신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부